

Protokół odbioru

Dotyczy umowy Nr LMW/...../2025 z dnia

Protokół dotyczy odbioru prac polegających na wykonaniu bieżącej kontroli i konserwacji oraz drobnych napraw instalacji i urządzeń w budynku pn. „Leśny Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt z częścią administracyjno - biurową” przy ul. Korkowej 170A w Warszawie w miesiącu

Leśny Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt z częścią administracyjno - biurową” przy ul. Korkowej 170A	
CHŁODNIA KONTENEROWA	
1.Kontrola temperatury	
2.Sprawdzenie stanu poszycia wewnętrznego i zewnętrznego chodni	
3.Sprawdzenie działania wyciągarki	
4.Kontrola stanu czynnika chłodzącego oraz agregatu	
INSTALACJA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY	
1.Kontrola szczelności instalacji	
2.Kontrola sprawności zaworów na instalacji	
3.Kontrola armatury	
4.Kontrola cyrkulacji ciepłej wody	
5.Kontrola sprawności pomp zamontowanych na instalacji (pompa cyrkulacyjna)	
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA	
1.Kontrola szczelności instalacji	
2.Kontrola sprawności zaworów na instalacji	
3.Kontrola grzejników oraz ewentualne odpowietrzenie	
4.Sprawdzenie działalności zaworu dopuszczającego wodę do centralnego ogrzewania	
5.Kontrola sprawności pomp zamontowanych na instalacji	
INSTALACJA GAZOWA	
1.Kontrola szczelności instalacji	
2.Kontrola sprawności zaworów na instalacji	
3. Czyszczenie filtra siatkowego	
4. Wymiana wkładu filtra siatkowego	
PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW	
1.Zdjęcie pokrywy i wizualna ocena urządzeń	
2.Opłukać z osadów kolektor, rurę tłoczną, drabinę i pomost technologiczny	
3.Czyszczenie gniazd oraz zaworów	
4.Oczyścić i opłukać zespół pompowy z pływakami	
PRZYŁĄCZA WOD-KAN	
1.Kontrola sprawności zaworów na przyłączach	
2.Kontrola stanu studzienek rewizyjnych	

WENTYLACJA MECHANICZNA	
1.Przepustnica wielopłaszczyznowa – czyszczenie łopatek przepustnic	
2.Przepustnica wielopłaszczyznowa – czyszczenie mechanizmu napędowego	
3.Przepustnica wielopłaszczyznowa – uszczelnienie łopatek podczas postoju	
4.Filtr – wyczyścić włókninę filtra	
5.Filtr – wymiana filtrów na nowe	
6.Wymienniki ciepła – czyszczenie sprężonym powietrzem lub na mokro	
7.Zespół wentylatorowy – czyszczenie sprężonym powietrzem lub na mokro	
KOTŁOWNIA GAZOWA	
1.Kontrola temperatury czynnika grzewczego	
2.Obszerwacja pracy pomp	
3.Kontrola pracy palnika gazowego	
4.Kontrola pracy regulatora kotła	
5.Kontrola pracy urządzeń kompensacyjnych	
6.Kontrola stanu filtrów (przełukiwanie ręczne)	
7.Sprawdzenie ciśnienia w instalacji	
8.Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa	
9.Kontrola układu detekcji gazu	
10.Sprawdzenie działania urządzeń regulacyjnych	
11.Czyszczenie filtrów siatkowych	
12.Badanie ochrony przeciwpożarowej	

*Znakiem ✓ należy potwierdzić wykonanie przeglądu i konserwacji danej instalacji lub urządzenia.

Dodatkowe drobne naprawy wykonane w ramach umowy:

.....

Uwagi:

.....

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Umowy Nr LMW/...../2025 z dnia r.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA



Protokół odbioru

Dotyczy umowy Nr LMW/...../2025 z dnia

Protokół dotyczy odbioru prac polegających na wykonaniu bieżącej kontroli i konserwacji oraz drobnych napraw instalacji i urządzeń w budynku leśniczówki przy ul. Korkowej 170 w Warszawie w miesiącu

INSTALACJA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY	
1.Kontrola szczelności instalacji	
2.Kontrola sprawności zaworów na instalacji	
3.Kontrola armatury	
4.Kontrola cyrkulacji ciepłej wody	
5.Kontrola sprawności pomp zamontowanych na instalacji	
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA	
1.Kontrola szczelności instalacji	
2.Kontrola sprawności zaworów na instalacji	
3.Kontrola grzejników oraz ewentualne odpowietrzenie	
4.Regulacja ciśnienia w instalacji	
5.Kontrola sprawności pomp zamontowanych na instalacji	
INSTALACJA GAZOWA	
1.Kontrola szczelności instalacji	
2.Kontrola sprawności zaworów na instalacji	
PRZYŁĄCZA WOD-KAN	
1.Sprawdzenie drożności przyłącza kanalizacyjnego	
2.Kontrola sprawności zaworów na przyłączach	
3.Kontrola stanu studzienek rewizyjnych	
WENTYLACJA MECHANICZNA	
1.Przepustnica wielopłaszczyznowa – czyszczenie łopatek przepustnic	
2.Przepustnica wielopłaszczyznowa – czyszczenie mechanizmu napędowego	
KOTŁOWNIA GAZOWA	
1.Kontrola temperatury czynnika grzewczego	
2.Obszerwacja pracy pomp	
3.Kontrola pracy palnika gazowego	
4.Kontrola pracy regulatora kotła	
5.Kontrola pracy urządzeń kompensacyjnych	
6.Kontrola stanu filtrów (przepłukiwanie ręczne)	
7.Sprawdzenie ciśnienia w instalacji	
8.Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa	
9.Sprawdzenie działania urządzeń regulacyjnych	
10.Czyszczenie filtrów siatkowych	
11.Badanie ochrony przeciwpożarowej	

*Znakiem ✓ należy potwierdzić wykonanie przeglądu i konserwacji danej instalacji lub urządzenia.

Dodatkowe drobne naprawy wykonane w ramach umowy:

.....
.....
.....

Uwagi:

.....
.....

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Umowy Nr LMW/...../2025 z dnia r.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA



Protokół odbioru

Dotyczy umowy Nr LMW/...../2025 z dnia

Protokół dotyczy odbioru prac polegających na wykonaniu bieżącej kontroli i konserwacji oraz drobnych napraw instalacji i urządzeń w budynku leśniczówki przy ul. Dziwożony 15 w Warszawie w miesiącu

leśniczówka przy ul. Dziwożony 15	
Instalacja ciepłej i zimnej wody	
Instalacja gazowa **	
Instalacja pieca kondensacyjnego **	
Instalacja wod-kan	
wentylacja	

*Znakiem ✓ należy potwierdzić wykonanie przeglądu i konserwacji danej instalacji lub urządzenia.

Dodatkowe drobne naprawy wykonane w ramach umowy:

.....

Uwagi:

.....

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Umowy Nr LMW/...../2025 z dnia

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

ZAMAWIAJĄCY**WYKONAWCA**

Protokół odbioru

Dotyczy umowy Nr LMW/...../2025 z dnia

Protokół dotyczy odbioru prac polegających na wykonaniu bieżącej kontroli i konserwacji oraz drobnych napraw instalacji i urządzeń w budynku Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy ul. Rydzowej 1A w Warszawie w miesiącu

KOTŁOWNIA GAZOWA	
1.Kontrola temperatury czynnika grzewczego	
2.Observacja pracy pomp	
3.Kontrola pracy palnika gazowego	
4.Kontrola pracy regulatora kotła	
5.Kontrola pracy urządzeń kompensacyjnych	
6.Kontrola stanu filtrów (przepłukiwanie ręczne)	
7.Sprawdzenie ciśnienia w instalacji	
8.Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa	
9.Kontrola układu detekcji gazu	
10.Sprawdzenie działania urządzeń regulacyjnych	
11.Czyszczenie filtrów siatkowych	
12.Badanie ochrony przeciwpożarowej	
STACJA UZDATNIANIA WODY	
1. Filtr wstępny siatkowy – mycie wkładu (ew. wymiana, dezynfekcja klosza i uszczelki	
2. Filtr siatkowy z płukaniem ręcznym – płukanie filtra	
3. Filtr siatkowy z płukaniem ręcznym – rozebranie, umycie filtra i ew. wymiana siatki	
4. Filtr siatkowy z płukaniem ręcznym – spuszczenie osadów dolnym zaworem spustowym	
5. Zbiornik hydroforowy – kontrola i ew. czyszczenie odpowietrznika	
6. Zwężka napowietrzająca – kontrola zasysania (2/3 czasu pracy pompy) ew. regulacja obejścia i łącznika ciśnieniowego	
7.Zwężka napowietrzająca – czyszczenie i ew. wymiana zaworu zwrotnego	
8.Zwężka napowietrzająca – wymiana zwężki	
9.Mikrofiltr – wymiana wkładu (5 mikr. Melt blown nominalny)	
10.Mikrofiltr – mycie, dezynfekcja klosza i uszczelki	
11.Odželaziacz – kontrola wody na zawartość żelaza	
12.Odželaziacz – kontrola poprawności cykli regeneracji i drożności linii odpływu	
13.Odželaziacz – wymiana złoża	
14.Wszystkie głowice – kontrola i ew. ustawienie czasu bieżącego	
15. Wszystkie głowice – kontrola i ew. poprawienie nastaw programu	
16.Głowice elektroniczne – wymiana baterii podtrzymującej pamięć	
17.Zawory odcinające – zamknięcie i ponowne otworzenie zaworów	

18. Zawór bezpieczeństwa – kontrola wizualna	
19. Zawór bezpieczeństwa – kontrola zadziałania	
20. Kontrola ilości powietrza w zbiorniku i ewentualne dopuszczenie	
STUDNIE GŁĘBINOWE	
1. Dbanie o czystość wewnątrz obudowy studni głębinowych	
2. Sprawdzanie stanu orurowania instalacji wodnej w studni	
3. Dokonywanie odczytów wodomierzy	
4. Sprawdzanie przejść szczelnych przez obudowę studni	
5. Sprawdzanie armatury odcinającej	
6. Sprawdzanie armatury odcinającej na sieci wodociągowej	
WENTYLACJA MECHANICZNA	
1. Przepustnica wielopłaszczyznowa – czyszczenie łopatek przepustnic	
2. Przepustnica wielopłaszczyznowa – czyszczenie mechanizmu napędowego	
3. Przepustnica wielopłaszczyznowa – uszczelnienie łopatek podczas postoju	
4. Filtr – wyczyścić włókninę filtra	
5. Filtr – wymiana filtrów na nowe	
6. Wymienniki ciepła – czyszczenie sprężonym powietrzem lub na mokro	
7. Zespół wentylatorowy – czyszczenie sprężonym powietrzem lub na mokro	
PODZIEMNY ZBIORNIK P. POŻ.	
1. Sprawdzenie poziomu wody w zbiorniku	
2. Rewizja wnętrza zbiornika wody pożarowej	
3. Płukanie i czyszczenie wewnętrznej powierzchni zbiornika	
4. Odtworzenie powłok antykorozyjnych	
5. Czyszczenie rurociągów wewnętrznych wraz z elementami mocującymi	
6. Sprawdzenie działania zaworu pływakowego sterującego napełnianiem zbiornika	
7. Sprawdzenie drożności przewodu przelewowego do studni chłonnej	
8. Sprawdzenie stanu technicznego, drożności i szczelności instalacji poboru wody przez nasady p.poż.	

*Znakiem ✓ należy potwierdzić wykonanie przeglądu i konserwacji danej instalacji lub urządzenia.

Dodatkowe drobne naprawy wykonane w ramach umowy:

.....

Uwagi:

.....

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Umowy Nr LMW/...../2025 z dnia r.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA



Protokół odbioru

Dotyczy umowy Nr LMW/...../2025 z dnia

Protokół dotyczy odbioru prac polegających na wykonaniu bieżącej kontroli i konserwacji oraz drobnych napraw instalacji i urządzeń w budynku leśniczówki przy ul. Prawdziwka 42 w Warszawie w miesiącu

leśniczówka przy ul. Prawdziwka 42	
Instalacja pompy ciepła	
Czyszczenie filtra pompy ciepła	
Instalacja ciepłej i zimnej wody	
Instalacja pomp głębinowych	
Instalacja wod-kan	
Wentylacja	

*Znakiem ✓ należy potwierdzić wykonanie przeglądu i konserwacji danej instalacji lub urządzenia.

Dodatkowe drobne naprawy wykonane w ramach umowy:

.....

.....

.....

Uwagi:

.....

.....

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Umowy Nr LMW/...../2025 z dnia

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

ZAMAWIAJĄCY**WYKONAWCA**

Protokół odbioru

Dotyczy umowy Nr LMW/...../2025 dnia

Protokół dotyczy odbioru prac polegających na wykonaniu bieżącej kontroli i konserwacji oraz drobnych napraw instalacji i urządzeń w budynku Leśniczówki przy ul. Leśnej 61 oraz w budynku gospodarczym przy ul. Leśnej 61 w Warszawie w miesiącu

leśniczówka przy ul. Leśnej 61	Budynek gospodarczy przy ul. Leśnej 61
Instalacja pompy ciepła	Instalacja ciepłej i zimnej wody
Czyszczenie filtra pompy ciepła	Instalacja wod-kan
Instalacja ciepłej i zimnej wody	wentylacja
Instalacja pomp głębinowych	
Instalacja wod-kan	
wentylacja	

*Znakiem ✓ należy potwierdzić wykonanie przeglądu i konserwacji danej instalacji lub urządzenia.

Dodatkowe drobne naprawy wykonane w ramach umowy:

.....

Uwagi:

.....

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Umowy Nr LMW/...../2025 z dnia

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

ZAMAWIAJĄCY**WYKONAWCA**

Załącznik 2g

Warszawa, dnia

Protokół odbioru

Dotyczy umowy Nr LMW/...../2025 z dnia

Protokół dotyczy odbioru prac polegających na wykonaniu bieżącej kontroli i konserwacji oraz drobnych napraw instalacji i urządzeń w budynku zabytkowej leśniczówki przy ul. Rydzowej 1 w Warszawie w miesiącu

Zabytkowa leśniczówka przy ul. Rydzowej 1	
Instalacja pompy ciepła	
Czyszczenie filtra pompy ciepła	
Instalacja ciepłej i zimnej wody	
Instalacja wod-kan	
Wentylacja	

*Znakiem ✓ należy potwierdzić wykonanie przeglądu i konserwacji danej instalacji lub urządzenia.

Dodatkowe drobne naprawy wykonane w ramach umowy:

.....
.....
.....

Uwagi:

.....
.....

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Umowy Nr LMW/...../2025 z dnia

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA



Załącznik nr 2h do umowy LMW/...../2025 r.

Warszawa, dnia r.

Protokół odbioru

Dotyczy umowy Nr LMW/...../2025 z dnia2025 r.

Protokół dotyczy odbioru prac polegających na wykonaniu bieżącej kontroli i konserwacji oraz drobnych napraw instalacji i urządzeń hydraulicznych i sanitarnych w budynku pn. „Centrum Edukacji Ekologicznej” przy ul. Papirusów 3A w miesiącu

Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 3A	
Instalacja centralnego ogrzewania	
Instalacja zimnej wody użytkowej	
Instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji	
Instalacja kanalizacyjno-bytowa	
Instalacja wentylacji i klimatyzacji	
Centrala ciepła	
Instalacja hydrantowa	

*Znakiem ✓ należy potwierdzić wykonanie przeglądu i konserwacji danej instalacji lub urządzenia.

Dodatkowe drobne naprawy wykonane w ramach umowy:

.....
.....
.....

Uwagi:

.....

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Umowy Nr LMW/...../2025 z dnia

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA



Załącznik nr 2i do umowy LMW/...../2025 r.

Warszawa, dnia r.

Protokół odbioru

Dotyczy umowy Nr LMW/...../2025 z dnia2025 r.

Protokół dotyczy odbioru prac polegających na wykonaniu bieżącej kontroli i konserwacji oraz drobnych napraw instalacji i urządzeń hydraulicznych i sanitarnych w budynku leśniczówki przy ul. Papirusów 3 w Warszawie w miesiącu

Leśniczówka przy ul. Papirusów 3	
Instalacja centralnego ogrzewania	
Instalacja zimnej wody użytkowej	
Instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji	
Instalacja kanalizacyjno-bytowa	
Instalacja wentylacji i klimatyzacji	

*Znakiem ✓ należy potwierdzić wykonanie przeglądu i konserwacji danej instalacji lub urządzenia.

Dodatkowe drobne naprawy wykonane w ramach umowy:

.....
.....
.....

Uwagi:

.....

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Umowy Nr LMW/...../2025 z dnia2025 r.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

