

Załącznik 1a – Budynek przy ul. Korkowej 170A

| KOTŁOWNIA GAZOWA                                 |                 |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |
|--------------------------------------------------|-----------------|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
| urządzenie/<br>czynność                          | 2026 r. miesiąc |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |
|                                                  | I               | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1.Kontrola temperatury czynnika grzewczego       |                 |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |
| 2.Observacja pracy pomp                          |                 |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |
| 3.Kontrola pracy palnika gazowego                |                 |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |
| 4.Kontrola pracy regulatora                      |                 |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |
| 5.Kontrola pracy urządzeń kompensacyjnych        |                 |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |
| 6.Kontrola stanu filtrów (przepłukiwanie ręczne) |                 |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |
| 7.Sprawdzenie ciśnienia w instalacji             |                 |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |
| 8.Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa   |                 |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |
| 9.Kontrola układu detekcji gazu                  |                 |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |

|                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| 10.Sprawdzenie działania urządzeń regulacyjnych                                          |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 11.Sprawdzenie stanu wszystkich uszczelek                                                |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 12.Czyszczenie filtrów siatkowych                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 13. Kontrola parametrów ciepłej wody użytkowej i CO                                      |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 14.Sprawdzenie, testowanie, konserwacja urządzeń zabezpieczających i regulacyjnych kotła |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 15.Sprawdzenie palnika i jego akcesoriów, testowanie zabezpieczeń, regulacja spalania    |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 16.Czyszczenie kotła oraz palnika                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 17.Przegląd i konserwacja urządzeń pomocniczych tj. pomp, naczyń zbiorczych,             |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |

Załącznik 1b – Budynek przy ul. Korkowej 170

| KOTŁOWNIA GAZOWA                                 |                 |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |
|--------------------------------------------------|-----------------|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
| urządzenie/<br>czynność                          | 2026 r. miesiąc |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |
|                                                  | I               | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1.Kontrola temperatury czynnika grzewczego       |                 |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |
| 2.Observacja pracy pomp                          |                 |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |
| 3.Kontrola pracy palnika gazowego                |                 |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |
| 4.Kontrola pracy regulatora                      |                 |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |
| 5.Kontrola pracy urządzeń kompensacyjnych        |                 |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |
| 6.Kontrola stanu filtrów (przepłukiwanie ręczne) |                 |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |
| 7.Sprawdzenie ciśnienia w instalacji             |                 |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |
| 8.Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa   |                 |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |
| 9.Kontrola układu detekcji gazu                  |                 |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |

|                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| 10.Sprawdzenie działania urządzeń regulacyjnych                                          |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 11.Sprawdzenie stanu wszystkich uszczelek                                                |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 12.Czyszczenie filtrów siatkowych                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 13. Kontrola parametrów ciepłej wody użytkowej i CO                                      |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 14.Sprawdzenie, testowanie, konserwacja urządzeń zabezpieczających i regulacyjnych kotła |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 15.Sprawdzenie palnika i jego akcesoriów, testowanie zabezpieczeń, regulacja spalania    |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 16.Czyszczenie kotła oraz palnika                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 17.Przegląd i konserwacja urządzeń pomocniczych tj. pomp, naczyń zbiorczych,             |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |

Załącznik 1c – Budynek przy ul. Rydzowej 1A

| KOTŁOWNIA GAZOWA                                 |                 |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |
|--------------------------------------------------|-----------------|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
| urządzenie/<br>czynność                          | 2026 r. miesiąc |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |
|                                                  | I               | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1.Kontrola temperatury czynnika grzewczego       |                 |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |
| 2.Observacja pracy pomp                          |                 |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |
| 3.Kontrola pracy palnika gazowego                |                 |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |
| 4.Kontrola pracy regulatora                      |                 |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |
| 5.Kontrola pracy urządzeń kompensacyjnych        |                 |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |
| 6.Kontrola stanu filtrów (przepłukiwanie ręczne) |                 |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |
| 7.Sprawdzenie ciśnienia w instalacji             |                 |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |
| 8.Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa   |                 |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |
| 9.Kontrola układu detekcji gazu                  |                 |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |

|                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| 10.Sprawdzenie działania urządzeń regulacyjnych                                          |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 11.Sprawdzenie stanu wszystkich uszczelek                                                |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 12.Czyszczenie filtrów siatkowych                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 13. Kontrola parametrów ciepłej wody użytkowej i CO                                      |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 14.Sprawdzenie, testowanie, konserwacja urządzeń zabezpieczających i regulacyjnych kotła |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 15.Sprawdzenie palnika i jego akcesoriów, testowanie zabezpieczeń, regulacja spalania    |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 16.Czyszczenie kotła oraz palnika                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 17.Przegląd i konserwacja urządzeń pomocniczych tj. pomp, naczyń zbiorczych,             |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |

| KOTŁOWNIA GAZOWA                                 |                |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |
|--------------------------------------------------|----------------|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
| urządzenie/<br>czynność                          | 2026r. miesiąc |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |
|                                                  | I              | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1.Kontrola temperatury czynnika grzewczego       |                |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |
| 2.Observacja pracy pomp                          |                |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |
| 3.Kontrola pracy palnika gazowego                |                |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |
| 4.Kontrola pracy regulatora                      |                |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |
| 5.Kontrola pracy urządzeń kompensacyjnych        |                |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |
| 6.Kontrola stanu filtrów (przepłukiwanie ręczne) |                |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |
| 7.Sprawdzenie ciśnienia w instalacji             |                |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |
| 8.Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa   |                |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |
| 9.Kontrola układu detekcji gazu                  |                |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |

|                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| 10.Sprawdzenie działania urządzeń regulacyjnych                                          |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 11.Sprawdzenie stanu wszystkich uszczelek                                                |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 12.Czyszczenie filtrów siatkowych                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 13. Kontrola parametrów ciepłej wody użytkowej i CO                                      |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 14.Sprawdzenie, testowanie, konserwacja urządzeń zabezpieczających i regulacyjnych kotła |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 15.Sprawdzenie palnika i jego akcesoriów, testowanie zabezpieczeń, regulacja spalania    |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 16.Czyszczenie kotła oraz palnika                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 17.Przegląd i konserwacja urządzeń pomocniczych tj. pomp, naczyń zbiorczych,             |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |



Załącznik 1e – Budynek przy ul. Papirusów 3

| KOTŁOWNIA GAZOWA                                 |                 |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |
|--------------------------------------------------|-----------------|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
| urządzenie/<br>czynność                          | 2026 r. miesiąc |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |
|                                                  | I               | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1.Kontrola temperatury czynnika grzewczego       |                 |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |
| 2.Observacja pracy pomp                          |                 |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |
| 3.Kontrola pracy palnika gazowego                |                 |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |
| 4.Kontrola pracy regulatora                      |                 |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |
| 5.Kontrola pracy urządzeń kompensacyjnych        |                 |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |
| 6.Kontrola stanu filtrów (przepłukiwanie ręczne) |                 |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |
| 7.Sprawdzenie ciśnienia w instalacji             |                 |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |
| 8.Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa   |                 |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |
| 9.Kontrola układu detekcji gazu                  |                 |    |     |    |   |    |     |      | x  |   |    |     |

|                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| 10.Sprawdzenie działania urządzeń regulacyjnych                                          |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 11.Sprawdzenie stanu wszystkich uszczelek                                                |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 12.Czyszczenie filtrów siatkowych                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 13. Kontrola parametrów ciepłej wody użytkowej i CO                                      |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 14.Sprawdzenie, testowanie, konserwacja urządzeń zabezpieczających i regulacyjnych kotła |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 15.Sprawdzenie palnika i jego akcesoriów, testowanie zabezpieczeń, regulacja spalania    |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 16.Czyszczenie kotła oraz palnika                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 17.Przegląd i konserwacja urządzeń pomocniczych tj. pomp, naczyń zbiorczych,             |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |